



产品认证证书

证书编号：CQC21012285477

发证日期：2023年06月15日
有效期至：长期有效

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
及生产地址 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

产品名称和系列、规格、型号 具有远程控制功能的塑料外壳式断路器
TGM2FC-400M、TGM2FC-400H； U_i ：1000V； U_{imp} ：8kV； U_e ：AC380/400/415V；50/60Hz； I_n ：400A（ $I_r=160A\sim 400A$ 连续可调）；过电流脱扣器类型：电子式；M型： I_{cs} ：50kA、 I_{cu} ：65kA、 I_{cw} ：5kA/1s；H型： I_{cs} ：65kA、 I_{cu} ：85kA、 I_{cw} ：5kA/1s；使用类别：B类；极数：3P+N（三个保护极，N极常通）；不适用于隔离；控制方式：远程合分、手动合分；控制信号：交流电平、通信协议（RS485控制）、无源触点；型号解释详见附件

产品标准和技术要求 CQC1148-2020;GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-382301-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2021年02月20日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC21012285477

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

TG M 2 F C- □ □ / □ / □

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

① 企业特征代号

② 塑料外壳式断路器

③ 设计序号

④ F: 具有费控功能

⑤ C: 具有重合闸功能

⑥ 壳架等级额定电流 (A): 400

⑦ 短路分断能力级别: M-较高分断、H-高分断

⑧ 极数: 3N: 3P+N

⑨ 显示方式: 液晶显示: Y



中国质量认证中心