



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302687155

## 认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

## 产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

GL-250□/□□□X、GL-350□/□□□X、GL-400□/□□□X、GL-500□/□□□X、GL-630□/□□□X、  
GL-800□/□□□X；详见附页

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 04 日 有效期至：2029 年 09 月 03 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302687155

证书附页：第 1 页 共 2 页

GL-250□/□□□X、GL-350□/□□□X、GL-400□/□□□X、GL-500□/□□□X、GL-630□/□□□X、GL-800□/□□□X Ue: AC415/690/800/1000V; Ith: 400A、800A; Ie: 250A、350A、400A(Ith: 400A); 500A、630A、800A (Ith: 800A); Ui: 1000V; Uimp: 12kV; AC-23A(AC415V)、AC-22A(AC690/800/1000V); Icw: 20kA/1s; Icm(峰值): 40kA; 极数: 3P、4P; 辅助回路: 1NO1NC; 2NO2NC; Ith: 3A; Ui: 380V; Uimp: 1.5kV; AC-15: Ue: 220V; Ie: 0.8A

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



**中国质量认证中心**  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302687155

证书附页：第 2 页 共 2 页

## 型号的解释:

GL - □ □ / □ □ □ X

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) 隔离开关

(2) 额定工作电流(A): 250、350、400、500、630、800

(3) 设计代号: “HU”: 高电压 AC800/1000V; 无表示 AC415/690V

(4) 极数: “3”: 3 极、“4”: 4 极

(5) 手柄类型: 柜内手柄不注, “J”: 柜外手柄

(6) 辅助开关: “11”: 一常开一常闭, “22”: 二常开二常闭

(7) “X”: 祥云配色

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司