



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010308644598

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、型号、规格

刀型触头熔断器

RT16(Z)-(A)1; 熔断体的额定电压 Un:AC500V/690V, DC440V; 熔断体的额定电流
In:80A, 100A, 125A, 160A, 200A, 250A; 额定分断能力
I1:AC500V/120kA, AC690V/50kA, DC440V/100kA; 分断范围和使用类别:gG; 熔断器
支持件的额定电压 Un:AC690V, DC440V 熔断器支持件的额定电流 In:250A; 极数:1P

产品标准和技术要求

GB/T 13539.2-2015

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 06 月 19 日 有效期至: 2029 年 06 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

